


招标文件论证意见

项目名称	中国进出口银行 2019-2020 年度总行机房值班服务项目		
招标编号	1940STC41226		
专家姓名	职称	专业	工作单位
索召和	高工	信息化	北京长空云海公司
评审意见	<p>1. P22页响应的技术'需求'不明确,如 = 技术要求'8~37'条, 中标后无法评估工作量。</p> <p>2. P19页, 拟函项目团队人员要求的证书, "中国电子技术标准化研究院颁发"字样建议删除。</p> <p>3. P25页付款条件, 半年内无付款, 建议在预付。</p> <p>4. 该项目招标文件内容空泛趋范; 未发现有不合理条款, 未发现有倾向性或歧视性条款。</p>		
评委签字	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 2019年 7 月 26日 </div>		

招标文件论证意见

项目名称	中国进出口银行 2019-2020 年度总行机房值班服务项目		
招标编号	1940STC41226		
专家姓名	职称	专业	工作单位
李红军	高工	计算机	北京海淀区通信信息中心
评审意见	<p>1. 由于本项目为机房运维与值班两个内容，故应为运维值守；</p> <p>2. 由于“技术要求”的 5~37 项没有明确具体的内容和数量，导致投标人投标不确定。</p> <p>以上需要进一步细化。</p> <p>另外，该项目招标文件内容完整规范，未发现有不合理条款，未发现有倾向性或歧视性条款</p>		
评委签字	<p style="text-align: center;">李红军</p> <p style="text-align: right;">2019 年 7 月 26 日</p>		

招标文件论证意见

项目名称	中国进出口银行 2019-2020 年度总行机房值班服务项目		
招标编号	1940STC41226		
专家姓名	职称	专业	工作单位
李印明	高工	信息化	北京市政务信息管理中心
评审意见	<p>1. 商务条款满足要求。</p> <p>2. 对条款中的技术要求(P00-23), 从8-37项在简单描述时需工作量, 以便按打单位能合理报价并响应。 作出需求。</p> <p>该项目招标文件内容完整规范; 未发现有不合理条款, 未发现倾向性或歧视性条款。</p>		
评委签字	<p style="text-align: center;">李印明</p> <p style="text-align: right;">2019年 7 月 20 日</p>		


投标人签到及递交文件表


招标编号: 1940STC41226

项目名称: 中国进出口银行2019-2020年度总行机房值班服务项目

投标截止时间: 2019年7月26日9: 30

序号	投标人名称	投标人法定代表人或授权代表			投标文件数量 (套)			密封情况确认 (投标人代表签字)
		姓名	身份证号	电话	正本	副本	电子文档	
1	北京爱博精创新材料技术有限公司	王培学	411222197008246530	18910916952	1	5	1	投标文件厚 件已取回。 王培学
2								
3								

项目经理: 

接收人: 

附件